

Научно-технический центр Единой энергетической системы
Известия НТЦ Единой энергетической системы № 1 (78)

стр. 55–61

УДК 621.311

А. А. Лисицын

Учёт действия локальной противоаварийной автоматики в алгоритме ЦСПА третьего поколения.

Представлены дополнения к основному алгоритму ЦСПА, обеспечивающие учёт действия локальной автоматики ограничения перегрузки оборудования и автоматики ограничения снижения напряжения в узлах нагрузки.

Ключевые слова: алгоритм, централизованная система противоаварийной автоматики, ЦСПА, локальная автоматика.

Лисицын Андрей Андреевич, заместитель генерального директора – директор департамента противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты Научно-технического центра Единой энергетической системы (АО «НТЦ ЕЭС»).

E-mail: lisitsyn@ntcees.ru