

Научно-технический центр Единой энергетической системы  
**Известия НТЦ Единой энергетической системы № 1(82)**

стр. 36–42

УДК 621.311

*Б. И. Аюев, Е. П. Грабчак, А. А. Лисицын, Р. Г. Миляев, Е. И. Сацук, Н. К. Семёнов, С. В. Чаплюк, А. В. Черезов, Ю. В. Шаров*

**Результаты натурных испытаний программно-технического комплекса противоаварийной автоматики Калининградской энергосистемы.**

Анализ эффективности функционирования программно-технического комплекса противоаварийной автоматики Калининградской ЭС в ходе испытаний по отделению Калининградской ЭС на изолированную работу в мае 2019 г. и определение эффективности выбора управляющих воздействий при различных значениях уставок срабатывания комплекса.

*Ключевые слова: противоаварийная автоматика, изолированная энергосистема, отключение нагрузки.*