

Научно-технический центр Единой энергетической системы
Известия НТЦ Единой энергетической системы № 2 (85)

стр. 57–60

УДК 621. 311

К. Б. Авхимов, В. П. Будовский

Непараметрический метод диагностики нарушения устойчивости электроэнергетической системы.

Приведены результаты использования непараметрических методов диагностики нарушения устойчивости электроэнергетической системы на примере переходных режимов при отключении энергоблока на Ленинградской АЭС и переходных режимов при возникновении асинхронного режима в модели ЕЭС на ПК «Мустанг».

Ключевые слова: непараметрический метод, переходный режим, переходный процесс, статическая и динамическая устойчивость энергосистемы, асинхронный режим.