

Утверждаю



Генеральный директор
ОАО «НТЦ ЕЭС»

О.В. Фролов
19.11.2012 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам испытаний автоматических регуляторов возбуждения DECS-400, изготавливаемых компанией Basler Electric, на соответствие СТО 59012820.29.160.20.001-2012 на цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НТЦ ЕЭС».

Регуляторы возбуждения DECS-400, изготавливаемые компанией Basler Electric и имеющие в своем составе регулятор напряжения типа ST4B и системный стабилизатор типа PSS2B, с 12 по 15 ноября 2012 года проходили испытания на соответствие Стандарту ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов» на цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НТЦ ЕЭС».

По результатам испытаний регуляторы возбуждения DECS-400 в составе регулятора напряжения типа ST4B и системного стабилизатора типа PSS2B признаны соответствующими требованиям упомянутого Стандарта и с учетом выполненной при испытаниях адаптации рекомендуются для использования на электростанциях Российской Федерации.

Зам. генерального директора,
руководитель экспериментально-
исследовательского центра

А.С. Герасимов

Зав. лабораторией испытаний
и моделирования электроэнергетических систем,
руководитель проекта

А.Х. Есипович