

Утверждаю



Научный руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС»,

Л.А. Кощеев
05.04.2013 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
*по результатам испытаний автоматических регуляторов
возбуждения AVR-2, изготавляемых ЗАО «Энергокомплект»,
на соответствие СТО 59012820.29.160.20.001-2012
на цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НТЦ ЕЭС».*

Регуляторы возбуждения AVR-2, изготавляемые ЗАО «Энергокомплект», с 01 по 05 апреля 2013 года проходили испытания на соответствие Стандарту ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов» на цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НТЦ ЕЭС» в составе статических тиристорных систем возбуждения.


По результатам испытаний регуляторы возбуждения AVR-2 признаны соответствующими требованиям упомянутого Стандарта и с учетом выполненной при испытаниях адаптации рекомендуются для использования на электростанциях Российской Федерации в составе статических тиристорных систем возбуждения синхронных генераторов.

Заместитель генерального директора –
директор департамента системных
исследований и перспективного развития



А.С. Герасимов

Зав. лабораторией испытаний
и моделирования электроэнергетических систем,
руководитель проекта



А.Х. Есипович