Утверждаю

научный руководитель ОАО «НИИПТ»,

Л.А.Кощеев

18.05.2006г.

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

по результатам испытаний автоматических регуляторов возбуждения UNITROL, изготовляемых компанией ABB, по «Программе комплексных системных испытаний микропроцессорных автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов» на цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НИИПТ».

ABB UNITROL регуляторы возбуждения, изготовляемые ABB, соответствующие IEEE Std 421.5 и "Computer Models for Representation of Digital-Based Excitation Systems", опубликованным в IEEE Transactions on Energy Conversion том 11, издание 3, сентябрь 1996, тип ST5B и UNITROL системный стабилизаторов, изготовляемых ABB, соответствующих IEEE Std 421.5 и "Computer Models for Representation of Digital-Based Excitation Systems", опубликованным в IEEE Transactions on Energy Conversion том 11, издание 3, сентябрь 1996, тип PSS2B, **прошли комплексные испытания на соответствие требованиям ОАО РАО «ЕЭС России» по устойчивости параллельной работы и надежности электроснабжения по «Программе комплексных системных испытаний микропроцессорных автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов» на цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НИИПТ», признаны соответствующими вышеуказанным требованиям и могут быть рекомендованы для использования на электростанциях Российской Федерации.**

От ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»:
руководитель Центра инновационных технологий управления режимами — А.В.Левандовский

От ОАО «НИИПТ»:
зав. отделом электроэнергетических систем — А.С.Зеккель

зам.зав. отделом электроэнергетических систем, руководитель проекта — А.Х.Есипович